

福建省产品质量监督抽查实施细则

卫生洁具及暖气管道用角阀

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

饮用类卫生洁具角阀产品每批次共抽取样品 14 个，其中 7 个作为检验样品，7 个作为备用样品；其它角阀产品每批次共抽取样品 8 个，其中 4 个作为检验样品，4 个作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目		检验方法
1	加工与装配	螺纹精度	GB/T 26712-2021
		螺纹轴线夹角	GB/T 26712-2021
2	抗使用负载		GB/T 26712-2021
3	抗安装负载		GB/T 26712-2021
4	有害物析出限量		GB/T 26712-2021 QB/T 5525-2020
5	耐腐蚀性能		GB/T 26712-2021 GB/T 10125-2012
6	涂、镀层附着强度		GB/T 26712-2021 GB/T 31586.2-2015 QB/T 5419-2019
7	密封性能		GB/T 26712-2021
8	抗水压机械性能		GB/T 26712-2021
9	流量		GB/T 26712-2021
10	高温极限		GB/T 26712-2021
11	抗冻性能		GB/T 26712-2021

注：1.有害物析出限量项目仅检测金属污染物析出限量。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡

是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 26712-2021 卫生洁具及暖气管道用角阀

QB/T 5525-2020 厨卫五金产品有害物析出限量及测试方法现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。